

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Березовскому и Манскому районам**

662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

**Предписание № 137/1/1-9  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Есаульская средняя общеобразовательная школа»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору С.А. Мазурова № 137 от 02.07.20 г., Федерального закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семеновой Еленой Евгениевной совместно с директором МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа» Бархатовой Надеждой Витальевной проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (и/или) нормативного документа пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
137/1/1	На путях эвакуации из помещения спортзала лестница, которая более 45см не оборудована ограждениями с перилами.	СП1.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 4.3. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	02.08.21	
137/1/2	Дверь эвакуационного выхода ведущая из спортзала открывается не по ходу эвакуации движения.	П.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с	02.08.21	

137/1/3	<p>Заполнение дверного проема (дверь) между помещениями разного функционального назначения электроцитовой, столярной выполнена с пределом огнестойкости менее требуемого (EI 60).</p> <p>40 - 80</p>	<p>П. 1 Статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.</p> <p>Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках:</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>П5.6.4 СПСП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	02.08.21	
137/1/4	<p>Не обеспечено в помещении электроцитовой, столярной наличие на дверях обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>П.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	02.08.21	
137/1/5	<p>Допускается загромождение путей эвакуации из помещений типцблока непосредственно наружу.</p>	<p>П.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать</p>	02.08.21	

		двери эвакуационных выходов.	
137/1/6	<i>Дверь эвакуационного выхода, расположенного на первом этаже здания не соответствуют объемно-планировочным решениям (заужены)</i>	П.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	02.08.21
137/1/7	<i>Допускается образование зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещении подвала.</i>	П22 ППР 390 . Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	02.08.21
137/1/8	<i>На остекленных дверях должны быть предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1.2м</i>	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.2.6. На остекленных дверях в школах должны предусматривать защитные решетки до высоты не менее 1.2 м Пункт 36. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	02.08.21
137/1/9	<i>В коридоре первого этажа на путях эвакуации допускается использование горючей отделки (масляная краска).</i>	П.6 Статьи 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.	02.08.21

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	СП 118.13330.012 Общественные здания и сооружения.
3	«Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»
4	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семенова Е.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\* - место личной печати Государственного инспектора по пожарному надзору

«08» 04 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Н.В.

Директор МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа»

Бархатова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«30» 04 2020г

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районам

662521, п. Берёзовка, ул. Солнечная, дом 2, тел. 2-21-36

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 02 " июля 2020 г. № 137

1. Провести проверку в отношении Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная школа» ИНН 2404009316 ОГРН 1022400555858

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения Юридический адрес: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 2; фактический адрес: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 2

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Мазурова Сергея Александровича, государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Дамасеву Юлию Витальевичу, государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семенову Елену Евгеньевну

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: Федерального государственного пожарного надзора (10001495160)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функци(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля за соблюдением требований пожарной безопасности (номер проверки в системе ФГИС ЕРП 242003063074) - контроля соблюдения требований пожарной безопасности, изложенных в проверочных листах (списке контрольных вопросов) утвержденных приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
  - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
  - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выданн разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрен или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
  - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации деятельности по проведению проверки соблюдения требований пожарной безопасности и принятию мер по результатам проверки

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности  
соблюдение обязательных требований (и/или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;  
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;  
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдача разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;  
проведение мероприятий;  
предотвращение причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: в течении 16 рабочих дней/ часов

К проведению проверки приступить

с "10" июля 20 20 г.

Проверку окончить не позднее

"31" июля 20 20 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г № 290 "О государственном пожарном надзоре", Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, зарегистрирован в Минюсте РФ 13.01.2017 № 45228

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

с 10.07.2020 по 31.07.2020 (кроме выходных дней) осуществить обследование объекта защиты (визуальный осмотр) и анализ документации на предмет исполнения предписания. Иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации. Оформление документов по результатам проведенной проверки.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, зарегистрирован в Минюсте РФ 13.01.2017 № 45228

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя(руководителя)
2. Документы, подтверждающие исполнение ранее выданных предписаний (включая, акты и протоколы)
3. Паспортные данные законного представителя;

Главный государственный инспектор Березовского и Манского районов по пожарному надзору

С.А. Мазуров

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Государственный инспектор Березовского и Манского районов по пожарному надзору Ямаева Юлия Витальевна (39175)2-21-36

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копию настоящего распоряжения получил(а):

Ф.И.О., подпись

дата

Номер «телефона доверия»: Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Березовскому и Манскому районам**  
662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 2 (т.8(39175) 2-21-36)

п. Березовка  
(место составления акта)

30 июля 20 20 г.  
(дата составления акта)  
16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя**  
№ 137

По адресу/адресам: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 2  
(место проведения проверки)

На основании: Плана проведения плановых проверок Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Березовскому и Манскому районам Красноярского края на 2020 г.,  
опубликованного в ФГИС «Единый реестр проверок», распоряжения №137 от 02.07.20 г. главного  
государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному  
надзору Мазурова Сергея Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя  
общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа»),  
юридический адрес: Россия, Красноярский край, Березовский район, с.Есаулово, ул. Просвещения 2;  
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации  
юридического лица 1022400555858, идентификационный номер налогоплательщика 2404009316, с  
целью контроля (надзора) и осуществления в порядке, установленном законодательством  
Российской Федерации деятельности по проведению проверки соблюдения требований пожарной  
безопасности и принятию мер по результатам проверки

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” июля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120мин.  
“ 30 ” июля 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течении 2 рабочих дней /4 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и  
Манскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): В 12 ч 00мин. 06 июля 2020 года  
директор МБОУ «Есаульская СОШ Бархатова Н.В. путем вручения распоряжения органа  
государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Бархатова Н.В.

подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Березовского и Манского районов Семенова Елена Евгениевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; и/или привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа» Бархатова Надежда Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе мероприятия по надзору выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	На путях эвакуации из помещения спортзала лестница, которая более 45см не оборудована ограждениями с перилами.	СП.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 4.3. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	МБОУ «Есаульская СОШ»
2	Дверь эвакуационного выхода ведущая из спортзала открывается не по ходу эвакуации движения.	П.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	МБОУ «Есаульская СОШ»
3	Заполнение дверного проема (дверь) между помещениями разного функционального назначения электрощитовой, столлярной выполнена с пределом огнестойкости менее требуемого (EI 60).	П. 1 Статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках: 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения, различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному	МБОУ «Есаульская СОШ»



		<p>закону.</p> <p>3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>П5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	
4	<p>Не обеспечено в помещении электрощитовой, столлярной наличие на дверях обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>П.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>МБОУ «Есаульская СОШ»</p>
5	<p>Допускается загромождение путей эвакуации из помещений пищеблока непосредственно наружу.</p>	<p>П.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.</p>	<p>МБОУ «Есаульская СОШ»</p>
6	<p>Дверь эвакуационного выхода, расположенного на первом этаже здания не соответствуют объемно-планировочным решениям (заужены)</p>	<p>П.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>МБОУ «Есаульская СОШ»</p>
7	<p>Допускается образование зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещении подвала.</p>	<p>П22 ППР 390 . Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	<p>МБОУ «Есаульская СОШ»</p>
8	<p>На остекленных дверях должны быть предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1.2м</p>	<p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.2.6. На остекленных дверях в школах должны предусматривать защитные решетки до высоты не менее 1.2 м</p> <p>Пункт 36. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О</p>	<p>МБОУ «Есаульская СОШ»</p>

		противопожарном режиме) е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	
9	В коридоре первого этажа на путях эвакуации допускается использование горючей отделки (масляная краска).	П.6 Статьи 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ.	МБОУ «Есаульская СОШ»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра № 04 до  
№ 187/111-В.04 до

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семенова Елена Евгениевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа»  
Бархатова Надежда Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” июля 20 20 г. [Подпись]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Номера «телефонов доверия»:**  
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Березовскому и Манскому районам  
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 2.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454**  
**ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ**

"22" декабря 2020 г.

п. Березовка

Я, государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному Дамаева Юлия Витальевна, рассмотрев материалы дел об административном правонарушении № 454 в отношении директора МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа» Бархатова Надежда Викторовна, 28.04.1976г.р. уроженки с. Есаулово Березовского района Красноярского края, паспорт 0400 286467 выдан: 02.08.2000г., ОВД Березовского района Красноярского края, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Совхозная, д. 21, кв. 2, по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

**УСТАНОВИЛ**

Дело № 454 об административном правонарушении в отношении директора МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатовой Надежды Викторовны возбуждено 17.12.2020г. и.о. прокурора района – заместителя прокурора Березовского района младшего советника юстиции Леймана А.В., с целью привлечения директора МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатовой Н.В., к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела об административном правонарушении Бархатова Н.В. явилась лично. О дне и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела от Бархатовой Н.В. не поступало. В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в присутствии Бархатовой Н.В. При рассмотрении дела отводов, заявлений и ходатайств не поступало. При рассмотрении дела об административном правонарушении присутствовал старший помощник прокурора Березовского района Микерина Лариса Ивановна.

Согласно постановления и.о. прокурора района – заместителя прокурора Березовского района младшего советника юстиции Леймана А.В., об административном правонарушении от "17" декабря 2020 г., 24.11.2020г., прокуратурой Березовского района была проведена проверка МБОУ «Зыковская СОШ» мер пожарной безопасности в помещениях и здании школы, расположенной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвящения, д. 2.

Обнаружено нарушение требований: Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах допустившие нарушения требования требо-

			ваний пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Отсутствует декларация пожарной безопасности на объект защиты	<p>№123-ФЗ ст. 64 (1) Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации</p> <p>№123-ФЗ ст. 64 (4) Требования к декларации пожарной безопасности</p> <p>Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p>	Директор МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатова Н.В.
2	Работники не прошли вводный инструктаж	<p>п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	Директор МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатова Н.В.
3	Отсутствует программа вводного противопожарного инструктажа	<p>п. 12 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</p> <p>Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.</p>	Директор МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатова Н.В.
4	Отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа	<p>п. 18 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</p> <p>Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа* утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.</p>	Директор МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатова Н.В.
5	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующей документации	<p>П. 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Руководитель организации определяет порядок и сроки</p>	Директор МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатова Н.В.

	щего акт	<p>проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p>Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.</p>	
--	----------	--	--

Время совершения административного правонарушения – 24.11.2020 (день выявления).

Место совершения административного правонарушения: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвящения, д. 2, здание и помещения школы.

Место составления постановления: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная 2, каб. №2.

Доказательствами, подтверждающими совершение нарушений требований пожарной безопасности, является постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 17.12.2020г. и.о. прокурора района – заместителя прокурора Березовского района младшего советника юстиции Леймана А.В.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от шести до пятнадцати тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное частями 1 статьи 20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» граждане несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством

Согласно ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, влечет административную ответственность.

При таких обстоятельствах в действиях(бездействиях) директора МБОУ «Есаульская СОШ» Бархатовой Надежды Викторовны, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами.

Факт присутствия данного нарушения Бархатовой Н.В. не оспаривается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 3, 5 ст. 29.10, ч.1, ч. 2 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая данные о личности, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, что является обстоятельством, смягчающим административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ),

### **Постановил:**

Признать директора МБОУ «Есаульская средняя общеобразовательная школа» Бархатова Надежда Викторовна, 28.04.1976г.р. уроженки с. Есаулово Березовского района Красноярского края, паспорт 0400 286467 выдан: 02.08.2000г., ОВД Березовского района Красноярского края, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Совхозная, д. 21, кв. 2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде **предупреждения**.

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: не изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:

арест не налагался

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении

нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

физическими и должностными лицами – вышестоящему лицу, главному государственному инспектору Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору С.А. Мазурову, либо вышестоящий орган, находящийся по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68, либо в Федеральный суд Березовского района, находящийся по адресу: п. Березовка, ул. Центральная, 60.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу

Срок вступления постановления в законную силу: 10 дней со дня вручения.

Срок предъявления к исполнению: 2 года.

Постановление вынес:

Государственный инспектор  
Березовского и Манского районов Красноярского края  
по пожарному надзору



Дамаева Ю.В.

Копию настоящего постановления получил(а) Генерал ТН 2020 г.

директор  
должность

ГМУ  
подпись

Бархатова Н.В.  
ФИО

Копия настоящего постановления выслана по адресу: \_\_\_\_\_

Номер «телефона доверия»:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19